



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Верхне-Донское управление Ростехнадзора

4й-Трудовой пер, д. 7, Курск, 305040, Телефон: (4712)58-02-71, Факс: (4712) 50-00-69,

E-mail: vdon@gosnadzor.ru, k1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru

306204 Курская область,
Пристенский р-н с.Сазановка,
(место составления акта)

“ 11 ” ноября 20 19 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ К4/160-3355

По адресу/адресам:

307204 Курская область, Пристенский р-н, с.Сазановка
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № К4/160-3355 от 28.10.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая, выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Сазановского сельского совета

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 10 час.00 мин 05.11.2019г. по 11 час.00 мин. 05.11.2019г.

“ 06 ”	ноября	20 19	г. с	14	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 07 ”	ноября	20 19	г. с	09	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 08 ”	ноября	20 19	г.	11	час	00	мин.	до	12	час	00	мин		1
“ 11 ”	ноября	20 19	г.	10	час	00	мин.	до	11	час	00	мин.	продолжительность	1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/ 7 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Глава Администрации Берлизев А.Н. 29.10.2019 г. 10 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области - Кирсанов Геннадий Иванович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Глава Администрации : Берлизев А.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика установленного оборудования, характеристика сетей:

1. Род деятельности предприятия основная деятельность организация хозяйственной деятельности Сазановского сельсовета.
2. Электроснабжение осуществляется от П/С « Прилепы » ВЛ -10 кВ ф527 ТП 10\0.4 кВ; № 5\400, ВЛ- 0,4 кВ №2 Пристенского РЭС ,место крепления проводов к изолятору ВЛ-0,4 кВ,
3. Количество работников предприятия 3 человека
4. Категория надёжности электроснабжения согласно договору третья категория надёжности электроснабжения
5. Автономные источники электроснабжения отсутствуют
6. Договор на пользование электроэнергией заключён с ОАО «АтомЭнергоСбыт» .
7. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности заключен с РЭС Пристенского района разграничение установлено: контактные соединения в ВРУ-0,4 кВ потребителя.
8. Наличие однолинейной схемы предъявлена
9. На балансе потребителя электроустановки 0,22 кВ, максимальная мощность потребителей здания.- 10.5кВт
10. Расчетные электросчетчики установлены: в ВРУ-0,4 кВ , гос. поверка 2020 ; ЦЭ-6807 Меркурий-204; опломбированы энергоснабжающей организацией,

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В соответствии с положением статьи 29.1 (Федеральный государственный энергетический надзор) Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (с изменениями и дополнениями) и Федеральным законом от 1 мая 2016 г. N 132-ФЗ в пункт 1 статьи 29.1 внесены изменения, вступающие в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. А именно Федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, используемых для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт (Р-10.5 кВт) с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения. Согласно представленной документации, договора электроснабжения между ОАО «АтомЭнергоСбыт» и Администрацией Сазановского сельсовета № 4660400639 от 20.01.2019 суммарная максимальная мощность


поставки при присоединении к одному источнику менее 150 кВт, (Р-10.5 кВт) в связи, с чем **проверка в отношении Администрации Сазановского сельсовета прекращена.**


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

Берлизев А.Н. 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копия договора №4660400639 на электроэнергию .

Подписи лиц, проводивших проверку:



Г.И.Кирсанов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава Администрации Сазановского сельсовета : Берлизев Алексей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” ноября 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)